# Trinkwasseranalyse Stadtwerke Norden vom 10.11.2022

Ständige Kontrollen unabhängiger Labore bestätigen die gute Qualität unseres Trinkwassers.

| Art | Feststellung |
|---|---|
| Aussehen | Farblos, klar |
| Geruch | Ohne |
| Geschmack | Ohne, erfrischend |

| Art | Messwert | Einheit | Zulässiger Grenzwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | **10,8** | °C | | |
| pH-Wert | **7,9** | | | |
| Gesamthärte | **3,6** | °dH | | |
| Härtebereich | **Weich** | | | |
| Eisen | < **0,05** | mg/l | **0,2** | mg/l |
| Calcium | **25** | mg/l | **50** | mg/l |
| Mangan | < **0,005** | mg/l | **0,05** | mg/l |
| Nitrit | < **0,001** | mg/l | **0,1** | mg/l |
| Nitrat | < **2,5** | mg/l | **50** | mg/l |
| Natrium | **23** | mg/l | **200** | mg/l |
| Magnesium | **2,3** | mg/l | **ohne** | |
| Fluorid | < **0,1** | mg/l | **1,5** | mg/l |
| Pflanzenschutzmittel | **nicht nachweisbar** | ng/l | | ng/l |

**Ansprechpartner:**

Udo Uphoff
Feldstraße 10, 26506 Norden

Tel. (04931) 926-580
E-Mail: udo.uphoff@stadtwerke-norden.de